

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

№ 122

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644112, г. Омск, ул. Степанца, д.6 б,
т. факс 8(3812)77-11-25, e-mail: omsk.339@gmail.com
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1796,6 кв.м;
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2379,6 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1981, год последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.08.2017г., капитального нет.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 339 общеразвивающего вида», БДОУ г. Омска «Детский сад № 339 общеразвивающего вида
(полное наименование, сокращённое наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, 644112, г. Омск, ул. Степанца,
д. 6 б; т. Факс 8(3812)77-11-25, e-mail: omsk.339@gmail.com
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда,
собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная,
муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования
Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д.33; т.8(3812)20-11-92; obrazovanie@admomsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да, нет. *(нужное подчеркнуть)*.
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 217, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусы: 3, 14, 28, 78, 88, 96 ; маршрутное такси: М(275), 200, 305, 326, 378, 388, 409, 410, 411, 413(К), 415. Остановка «5 микрорайон». Остановка общественного для МГН не приспособлена.
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 430 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 5-9 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.4. Перекрёстки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет информации *(нужное подчеркнуть)*.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*,
асфальтовое покрытие имеет выбоины и ямы.
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		-
5	Жилые помещения	-		-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		25, 26, 27
7	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		-
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4):

Объект признан ДУ.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 21.10.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 21.10.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги				Адаптировать территорию и входную группу.	4 кв.2020г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме		1		Адаптировать сайт объекта для лиц с нарушением зрения	2 кв. 2017г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				(слабовидящих)	
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1			Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	<i>Исчерпано</i> 4 кв.2016г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1			Организовать сопровождение инвалидов по территории.	4 кв.2016г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1			Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	4 кв.2016г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать парковку, на которой	4 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером 6,0х3,6 м., установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5м.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов		1		Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Установить кнопку вызова персонала у главного входа на высоте от 0,85 до 1 м. от уровня земли. Расширить дверной проём главного входа до 1,20м., ширина рабочей	4 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				створки при этом должна быть 0,90м. В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. На прозрачных полотнах дверей установить яркую	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположен ную на уровне 1,2 – 1,5м. от поверхности пешеходного пути.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учётом потребностей инвалидов		1		Обозначить путь движения МГН указателями.	4 кв.2020г.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Обозначить путь движения МГН тактильной информацией. Установить мнемосхему.	4кв.2020г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Организовать доступ сурдопереводчи- ка при	1кв.2017г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				необходимости.	
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Установить поручни, на высоте 0,5, 0,7 и 0,9м. выступающие за марш лестницы на 0,30м., и имеющие нетравмоопасное завершение. Поручни на лестнице в здании должны быть установлены с двух сторон на высоте 0,5, 0,7 и 0,9м.	4 кв.2020г.
4.8. Пандусы		1		Построить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна	4 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>превышать 9,0м. Длина горизонталь ной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х 1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м. и 0,7 м., выступающими за марш лестницы на 0,30м., и имеющими нетравмоопас-</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9- 1,0м. Колесоотбой- ные устройства высотой 0,1м. следует устанавливать на промежуточ ных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				цветом следует выделять поручни и колесоотбойники).	
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	1				
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Установить поручни, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. У дверей санитарно-бытовых помещений следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Установить тревожную кнопку на высоте 0,80м. со шнурком. Установить световые	4 кв.2020г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				мигающие оповещатели срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Установить выключатель на высоте 0,80-0,90м.	
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	1 кв.2017г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1				
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1		Адаптировать сайт объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2кв. 2017г.
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	ф 4кв.2016г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворённых качеством предоставления услуг, %			0		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или			0	Разработать инструкцию	4кв.2016г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %				оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников. Назначить ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта.	
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0	Назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	4кв. 2016г.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2016-2020г.г.
в рамках исполнения в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ <http://zhit-vmeste.ru> _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "10" октября 2016 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "21" октября 2016 года № 1.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "21" октября 2016 года № 1.

Заведующий БДОУ
г. Омска
«Детский сад №339
общеразвивающего вида»

Ю.В. Вишнякова
(подпись)

Ю. В. Вишнякова
(инициалы, фамилия)



Дата: 21 октября 2016 года