

Департамент образования
Администрации города Омска

Бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска
«Детский сад № 339 общеразвивающего вида»

644112, г. Омск, ул. Степанца, д. 6 «Б»,
тел.: 77-11-25, 77-18-88,
E-mail: ds339@bdou.omskportal.ru
ОКПО 43978696 , ОГРН 1025501383764
ИНН 5507040391 / КПП 550701001

_____ № _____

На № _____ от _____

Руководителю

Управления надзорной деятельности и
профилактической работы

Территориальный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
Кировскому административному округу
города Омска

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад №
339 общеразвивающего вида»

Никитина А.И.

Администрация БДОУ г. Омска «Детский сад № 399 общеразвивающего вида» информирует о выполнении нарушений обязательных требований пожарной безопасности по предписанию об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 358/1 от 25.10.2021 года:

П.1 – информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия прилагается);

П.2 – проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений БДОУ (один экземпляр технического заключения предоставлен);

П.3 – регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности утвержден заведующим БДОУ (копия прилагается);

П.4 – выполнена проектная и сметная документация для монтажа аварийного освещения в БДОУ (копия прилагается), направлены письма в Департамент образования администрации города Омска с просьбой о выделении финансирования на выполнение работ по установке аварийного освещения в дошкольном учреждении (копии прилагаются);

П.5 – проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц (копия прилагается);

П.6 – система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре находится в рабочем состоянии (произведена замена блока питания Скат 1200 И7 и аккумуляторов свинцовых);

П. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 - снимаются (учтены) расчетом пожарного риска № 379-РР-11.2022 от 25.11.2022г. (один экземпляр отчета по результатам расчета по оценки пожарного риска предоставлен);

П. 19 – двери эвакуационного выхода из музыкального зала в коридор заменены, открывание выполнено по направлению выхода из здания;

П. 20,21,22,23,24,25,26,28,29 – снимаются (учтены) расчетом пожарного риска № 379-РР-11.2022 от 25.11.2022г. (один экземпляр отчета по результатам расчета по оценки пожарного риска предоставлен);

П. 27 – дверь демонтирована;

П. 30 – пожарные извещатели установлены, находятся в рабочем состоянии;

П. 31 – дверь отделяющая помещения пищеблока от помещений детского сада заменена на противопожарную ДПМ-2-ЕИ160.

П. 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 – снимаются (учтены) расчетом пожарного риска № 379-РР-11.2022 от 25.11.2022г. (один экземпляр отчета по результатам расчета по оценки пожарного риска предоставлен);

П. 45,46 – дублируют П.34,35;

П. 47 - пожарные извещатели установлены, находятся в рабочем состоянии.

Заведующий

А.И. Никитина

Департамент образования
Администрации города Омска

Бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Омска
«Детский сад № 339 общеразвивающего вида»

644112, г. Омск, ул. Степанца, д. 6 «Б»,
тел.: 77-11-25, 77-18-88,
E-mail: ds339@bdou.omskportal.ru
ОКПО 43978696 , ОГРН 1025501383764
ИНН 5507040391 / КПП 550701001

_____ № _____

На № _____ от _____

Руководителю

Управления надзорной деятельности и
профилактической работы

Территориальный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по
Кировскому административному округу
города Омска

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад №
339 общеразвивающего вида»

Никитина А.И.

Администрация БДОУ г. Омска «Детский сад № 399 общеразвивающего
вида» направляет Вам по одному экземпляру:

1. Отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска на объекте:
БДОУ г. Омска «Детский сад № 339 общеразвивающего вида»,
расположенном по адресу: г. Омск, 644112, ул. Степанца 6 Б.
Рег.номер 379-РР-11.2022 от 25.11.2022г. в двух томах.
2. Техническое заключение. Определение категорий помещений, зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности. Расчет помещений,
находящихся в здании БДОУ г. Омска «Детский сад № 339
общеразвивающего вида», расположенном по адресу: г. Омск, 644112,
ул. Степанца 6 Б. 2022 год.

Заведующий

А.И. Никитина